

Sentinel X800 Removedor de lodo rápido

Removedor rápido de lodo para instalações existentes

Para remover detritos de corrosão e depósitos de lodo em apenas 1 hora, é indispensável para desenlamear as instalações existentes com o removedor de lodo Sentinel X800 Rapido para restaurar o desempenho ideal da instalação.

- **Tecnologia química incomparável reduz o tempo de circulação para 1 hora antes da lavagem**

Otimiza portanto o tempo gasto na instalação

- **Dissolução direcionada de detritos de corrosão**

Restaura a circulação na instalação, reduzindo possíveis avarias futuras e estendendo a vida útil da instalação


- **Funcionamento a frio**

Adequado para instalações enlameadas sem possibilidade de aquecimento

- **Ideal para remoção mecânica de lodo**

Ótimo desempenho de limpeza em combinação com a bomba Sentinel JetFlush rapid®

Aprovado pelo Ministério da Saúde



O Sistema Sentinel

Durabilidade das instalações de aquecimento e de água quente sanitária pela implementação de boas Práticas Sentinel...



LIMPE COM O
PRODUTO APROPRIADO



PROTEGA COM
O INIBIDOR X100



PRESERVAR COM X100
TESTE RÁPIDO

Utilização

O Sentinel X800 incorpora poderosos princípios ativos de limpeza para sistemas de aquecimento central. Em circulação, remove os depósitos de óxido do ferro dos permutadores, radiadores, pisos radiantes e tubos aquecidos após apenas uma hora de circulação, mesmo em frio. Utilizado em conjunto com uma bomba de lodo como o JetFlush Rapid®, ele oferece excelente desempenho de limpeza. Graças à sua formulação única, o Sentinel X800 atua como um agente dispersante e penetrante, em condições de pH neutro, a fim de evitar o recurso de ácidos tradicionais e os problemas associados a eles. Sua fórmula também contém agentes que garantem a proteção dos metais contra a corrosão durante a fase de limpeza. O Sentinel X800 é adequado para todos os tipos de instalações de aquecimento, incluindo aquelas que incluem elementos de aço, alumínio, cobre, ferro, ferro fundido, aço inoxidável...

Dosagem

O Sentinel X800 é dosado com 1% do volume de água na instalação, ou seja, 1 litro por 100 litros de água. Para instalações maiores ou com muita lama, recomenda-se a dosagem de 2% ou 2L para uma instalação de 100L. Senão, o Sentinel X800 não poderá desentlamear um circuito completamente bloqueado. Quando o Sentinel X800 é usado com uma bomba de lodo, siga as instruções do fabricante da bomba. Caso contrário, circule o Sentinel X800, de preferência na temperatura normal de funcionamento, com todas as válvulas abertas e o circulador na velocidade máxima, por 1 hora ou até a restauração completa do desempenho da instalação. Um tempo de circulação mais longo pode ser necessário, dependendo do tamanho das instalações. Se necessário, é possível injetar o Sentinel X800 24 horas antes do procedimento de remoção do lodo. Depois que a instalação estiver limpa, drene e lave abundantemente e proteja com o Inibidor Sentinel X100 ou o Anticongelante com inibidores Sentinel X500.

Circuitos fechados : Se o circuito estiver vazio, adicione o produto através de um ponto de acesso apropriado antes de abastecer. Se o circuito estiver cheio, remova o volume de água correspondente ao volume do produto e injete-o com a bomba injetora Sentinel pela radiador, pelo sítio de preenchimento ou por qualquer outro ponto de acesso.

Propriedades físicas

Aspeto :	Solução amarela clara a âmbar
Odor :	leve *
Densidade (25°C) :	1,06 g/ml
pH (concentração) :	6,3 (sensivelmente)
Ponto de congelação :	-8°C

Dados de segurança

As informações a seguir garantem a conformidade com os regulamentos relativos ao controle de substâncias perigosas para a saúde. Uma folha de dados de segurança completa está disponível mediante solicitação.

Descrição	Removedor rápido de lodo para instalações de aquecimento central Solução aquosa de agentes de limpeza e inibidores de corrosão.	
Manipulação	Evite o contato com a pele e os olhos. Use roupas de proteção, luvas e proteção para os olhos / face adequados. Manter fora do alcance de crianças e animais. Lave bem o recipiente vazio com água antes de descartá-lo.	
Armazenamento	Evite congelar. Manter o recipiente hermeticamente bem fechado. Armazene em local fresco e bem ventilado.	
Descartamento	Absorva com um material inerte e descarte de acordo com os regulamentos em vigor.	
Primeiros socorros	Em caso de contacto com a pele :	Retire a roupa contaminada. Lave a área exposta imediatamente com água em abundância.
	Em caso de contacto com os olhos :	Lave imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Consulte um médico.
	Em caso de ingestão	Não administre nada por via oral a uma vítima inconsciente ou em convulsão. Não induzir vômito! Se a vítima estiver totalmente consciente, dê-lhe 3-4 copos de água. Consulte um médico.
Diversos	Não use em sistemas de água potável. Considerado não prejudicial à saúde. Não inflamável.	

Vosso Instalador:



CMCAD
MUNDIAL COMERCE
COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, LDA

Praça Luís Ribeiro, n.º 23, Escritório 34,
3700-172 São João da Madeira,
Telefone: (+351) 256 835 966 / 934 491 115
www.mundialcomerce.com